

**Форма 2.8 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям**

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,03
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	1
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	70
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	
А) мутность	4380
Б) цветность	730
В) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	8760
Г) общие колиформные бактерии	3074
Д) термотолерантные колиформные бактерии	3074
5) Количество проведенных проб, несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимые концентрации), по следующим показателям:	
А) мутность	30
Б) цветность	0
В) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
Г) общие колиформные бактерии	0
Д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении ( процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявления о подключении ( дней)	0